

de Elektrische Installation

Die elektrische Installation ist nach den örtlichen Vorschriften durchzuführen.
Die Verdrahtung erfolgt nach dem Anlageschaltplan.
Pro Klemme darf nur ein Draht zugeführt werden.

en Electrical installation

Ensure that the electrical installation complies with the relevant local safety regulations.
Make wiring in accordance with the plant diagram.
Each connection terminal can accommodate only one wire.

fr Raccordement électrique

Respectez les prescriptions locales pour le raccordement électrique.
Effectuez le câblage conformément au schéma de l'installation.
Ne reliez qu'un seul fil à chaque borne.

sv Elektrisk installation

Lokala föreskrifter skall beaktas vid elektrisk installation.
Ledningsdragningen skall ske enligt anläggnings-schema.
Endast en tråd får anslutas till varje klämma.

it Installazione elettrica

Assicurarsi che i collegamenti elettrici rispettino le normative locali vigenti.
Eseguire i collegamenti elettrici rispettando lo schema elettrico esecutivo.
Non collegare più di un cavo elettrico per morsetto.

es Instalación eléctrica

Asegurarse de que las instalaciones eléctricas cumplen con las normativas locales de seguridad.
El cableado debe realizarse de acuerdo con el esquema de la instalación. Cada borna de conexión soporta sólo un conductor.

pl Instalacja elektryczna

Upewnij się, że instalacja elektryczna jest zgodna z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
Wykonaj okablowanie zgodnie ze schematem połączeń instalacji.
Do każdego zacisku można doprowadzić tylko jeden przewód.

sk Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia sa prevádza podľa miestnych predpisov.
Prepojenie vodičmi sa vykonáva podľa schémy zapojenia.
Na jednu svorku sa môže priviesť len jeden vodič.

el Ηλεκτρική εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση τηρεί της σχετικούς εγχώριους κανονισμούς ασφαλείας.
Η καλωδίωση πρέπει να ακολουθεί το διάγραμμα της εγκατάστασης.
Κάθε επαφή σύνδεσης μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα σύρμα.

pt Instalação eléctrica




Assegure-se de que a instalação eléctrica cumpre as normas locais de segurança.
As ligações eléctricas deverão estar de acordo com o esquema da instalação. Cada borne suporta apenas um condutor.

hr Elektroinstalacija

Provjerite da je elektroinstalacija usklađena s zakonskim propisima.
Provjerite da je ožičenje ispravno izvedeno.

ro Instalare electrica

Asigurați-vă ca instalarea electrică este conformă cu reglementările locale în materie de securitate.
Faceti cablarea în concordanță cu diagrama aplicației.
Fiecare terminal poate fi conectat la un singur conductor.



Beim ersten Aufstarten

- Spannung anlegen.
Während dieser Inbetriebnahme bleibt die Regelung ausgeschaltet.
Sämtliche Sicherheitsfunktionen sind ebenfalls ausgeschaltet!
Sobald der Regler hochgefahren ist, erscheint das Anzeigefeld „Anwendungstyp“ und die Ebene **PS1**:



- Drücken Sie die SEL-Taste (●). Das Eingabefeld beginnt zu blinken. Wählen Sie mit den Navigations-Tasten (▲▼) den Anwendungstyp und bestätigen Sie ihn durch Drücken der SEL-Taste (●). Drücken Sie dann eine der Navigations-Tasten (▲▼), um zur **PS1-Ebene** zurück zu kehren
- Wenn Sie nicht Ni 1000-Fühler verwenden, wählen Sie die **PS2-Ebene**, um die Fühlerdaten anzupassen (Gerät, Fühlertyp, Fühlerabgleich)
- Wenn Sie einen Anwendungstyp mit Zusatzfunktionen gewählt haben (REM, LIM, COMP, CAS, MAXPRIO oder WIN/SUM), drücken Sie die SEL-Taste (●), um auf die **PS3-Ebene** zu gelangen und dort folgende Einstellungen vorzunehmen:
Begrenzungs- und Kaskadenfunktionen:
 - Maximal- und Minimalgrenzwerte
 - Proportionalband und Nachstellzeit



Sollwerte für die Winter-/Sommer-Umschaltung



Kurvenpunkte der Kompensationsfunktion



- Wählen Sie die Ebene **PS4**, um die restlichen Daten der Anwendung einzugeben; die Anzeigen sind vom gewählten Anwendungstyp abhängig:
Einstellungen für Y1 und für Y2
 - Proportionalband und Nachstellzeit
 - Start- und Endpunkt Steuersignal



Komfort- und Economy-Sollwerte für Heizen und Kühlen



- Verlassen Sie das Inbetriebnahme-Menü mit der Anzeige **EXIT PS** durch Drücken der SEL-Taste (●). Die Anwendung startet; dabei werden alle Fühler geprüft. Vorhandene Fühler werden hervorgehoben, um später eventuelle Fehlermeldungen anzuzeigen. Normalanzeige sind der Hauptfühler-Messwert (X1) sowie die Werte der stetigen Steuerausgänge (Y1 und Y2):


**Hinweise**

- Die Inbetriebnahme-Ebene kann durch **gleichzeitiges** Drücken der beiden Navigationstasten (▲▼) während 5 Sekunden verändert werden.
- Anlagedaten sind im Standardbetrieb immer durch Drücken einer Navigationstaste (▲▼) abrufbar:
 - Komfort-Sollwert (SP-...☀)
 - Economy-Sollwert (SP-...☾)
 - Temperaturfühler-Messwerte
 - Stetige Steuerausgänge (Y1 und Y2)
 - Aktueller Anwendungstyp

en Commissioning

First startup

- Switch on power supply.
During commissioning, the control system remains deactivated.
When controller startup is completed, the application type display from **PS1 level** appears:



- Press the SEL button (●). The entry field starts flashing. Select the application type with the navigation buttons (▲▼) and confirm it by pressing the SEL button (●). Press one of the navigation buttons (▲▼) to go back to **PS1 Level**.
- If you do not use Ni1000 sensors, select the **PS2 level** submenu by pressing SEL button, to adapt the **sensors configuration** (units, sensors type, temperature offset).
- If you have selected an application with auxiliary functions (REM, LIM, COMP, CAS, MAXPRIO or WIN/SUM), select the **PS3 level** by pressing SEL button (●), to enter dedicated parameters :

Limitation and cascade functions:

- Maximum and minimum values
- Proportional band and integration time



Winter / Summer change-over function, set-points



Compensation function, curve points




5. Select **PS4 level** to finalize application settings, displays depending on application selected:

Y1 and Y2 settings:

- Proportional band and integration time
- Minimum and maximum value control signal



Comfort and Economy setpoints for heating and cooling








6. Quit the commissioning menu with EXIT PS display by pressing the SEL button (). The application starts, all sensors will be checked and existing sensors will be highlighted for future fault status messages. Normal mode display appears with the main sensor value (X1) and the modulating output values (Y1 and Y2):



Notes:

- The commissioning level can be changed by pressing the navigation buttons () simultaneously for 5 sec.
- Information displays are always available from normal mode, by pressing one of navigation buttons ():
 - Comfort setpoint (SP-...*)
 - Economy setpoint (SP-...C)
 - Temperature sensor values
 - Modulating output values (Y1 and Y2)
 - Actual application type

	x0 : -	x1 : REM	x2 : LIM ABS	x3 : LIM REL	x4 : COMP	x5 : CAS	x6 : WIN/SUM DIG	x7 : WIN/SUM ANLG	x8 : MAXPRIOR	x9 : ACT
1... 	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	-	#19
2... 	#20	#21	#22	#23	#24	#25	#26	#27	-	#29
3... 	#30	#31	#32	#33	#34	#35	#36	#37	#38	#39
4... 	#40	#41	#42	#43	#44	#45	-	-	#48	#49
5... 	#50	#51	#52	#53	#54	#55	-	-	#58	#59

Standardanzeige		
Zugang zu den Info-Anzeigen ▲ oder ▼ drücken	Zugang zu den Einstellungen ▲ und ▼ 5 sec lang drücken	
		Ebene 4: Einstellungen Regelkreis
		Ebene 3: Einstellungen Hilfsfunktionen
		Ebene 2: Fühlereingaben
		Ebene 1: Anwendungsnummer

Parameter	Beschreibung	Ebene
0-10	Aktiver Fühler DC 0...10 V	PS2
#10 ... #89	Anwendungsnummer	PS1
ΔX1 / ΔX2	Fühlerabgleich	PS2
ABS	Absolute Begrenzung	PS1
Act	Aktiver Fühler DC 0...10 V	PS1
AnLG	Winter-/Sommer- Umschaltung mit Tem- peraturfühler	PS1
CAS	Kaskadenfunktion	PS1
COMP	Kompensations- funktion	PS1
diG	Winter-/Sommer- Umschaltung mit Ther- mostat	PS1
EXIT	Inbetriebnahmemenü verlassen	PS4
H	Maximalbegrenzung Fühlermessbereich	PS2
L	Minimalbegrenzung Fühlermessbereich	PS2
LIM	Begrenzungsfunktion	PS1
LS	LG-Ni 1000 Fühler	PS2
MAX	Maximalgrenzwert Begrenzungsfunktion	PS3
	Endpunkt Steuersignal Y1 und Y2	PS4
MAXPRIOR	Maximalvorrang- funktion	PS1

Parameter	Beschreibung	Ebene
MIN	Minimalgrenzwert Begrenzungsfunktion	PS3
	Startpunkt Steuersig- nal Y1 und Y2	PS4
Pt	Pt 1000 Fühler	PS2
rEL	Relative Begrenzung	PS1
REM	Sollwert-Ferneinstell- ung	PS1
SUM	Umschalttemperatur auf Sommerbetrieb	PS3
T	Zeitverzögerung Win- ter-/Sommer-Umschal- tung	PS3
TN-h / TN-r	Nachstellzeit für Heiz- sequenz (\ umgekehrt)	PS4
TN-c / TN-d	Nachstellzeit für Kühl- sequenz (/ direkt)	PS4
UNT	Einheit Fühlermess- wert	PS2
VR	0...1000 Ω Signal	PS2
WIN	Umschalttemperatur auf Winterbetrieb	PS3
XDZ	Neutralzone	PS4
XP-h / XP-r	Proportionalband für Heizsequenz (\ umge- kehrt)	PS3 PS4
	Proportionalband für Kühlsequenz (/ direkt)	PS3 PS4
☼	Komfortbetrieb	PS4
C	Economybetrieb	PS4

Main display			
Access to info displays ▲ or ▼		Access to setting displays ▲ and ▼ for 5 sec.	
	Heating and/or cooling setpoints for "Comfort" mode ☼ (Y1 and Y2)		Level 4: Main loop settings
	Heating and/or cooling setpoints for "Economy" mode ☾ (Y1 and Y2)		Level 3: Auxiliary functions settings
	Sensor value (X2) for auxiliary function		Level 2: Sensors settings
	Modulating outputs values (Y1 and Y2)		Level 1: Application number
	Current application		

Parameter	Description	Level
0-10	Active sensor DC 0...10 V	PS2
#10 ... #89	Application number	PS1
ΔX1 / ΔX2	Sensor offset	PS2
ABS	Absolute limitation function	PS1
Act	Active sensor DC 0...10 V	PS1
AnLG	Winter/summer change-over with temperature sensor	PS1
CAS	Cascade function	PS1
COMP	Compensation function	PS1
diG	Winter/summer change-over with thermostat	PS1
EXIT	Exit commissioning menu	PS4
H	Highest value for sensor measuring range	PS2
L	Lowest value for sensor measuring range	PS2
LIM	Limitation function	PS1
LS	Ni 1000 Siemens sensor	PS2
MAX	Maximum value for limitation function	PS3
	Output end point for Y1 and Y2	PS4
MAXPRIOR	Maximum priority function	PS1
MIN	Minimum value for limitation function	PS3
	Output starting point for Y1 and Y2	PS4

Parameter	Description	Level
Pt	Pt 1000 sensor	PS2
rEL	Relative limitation function	PS1
REM	Remote setpoint setting	PS1
SUM	Summer change-over temperature setpoint	PS3
T	Time delay for winter/summer change-over	PS3
TN-h / TN-r	Integration time for heating (h reverse) sequence	PS4
TN-c / TN-d	Integration time for cooling (d direct) sequence	PS4
UNT	Sensor value units	PS2
VR	0...1000 Ω signal	PS2
WIN	Winter change-over temperature setpoint	PS3
XDZ	Neutral zone	PS4
XP-h / XP-r	Proportional band for heating (h reverse) sequence	PS3
		PS4
XP-c / XP-d	Proportional band for cooling (d direct) sequence	PS3
		PS4
☼	Comfort mode	PS4
☾	Economy mode	PS4

